PROFILE PODŁUŻNE KANAŁIZACJI SANITARNEJ na odcinku Si2-S143

Skala 1:100/100

Podziałka 1:100/100

Uwaga:
Wartości rzędnej oraz głębokości osi istniejącej instalacji (np. sNN1,12.side179.00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli telefonicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy zlikwidować przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

(S) projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

(Z) projektowana zasłepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

P.p.=70,00m n.p.m.

| | | |