PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku S26-S93

Skala 1:100/100

Podziałka 1:100/100

















Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, rz.ost=79,00) podano w przykładowo.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokości 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

S — projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

Z — projektowana zaślepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

INWESTOR:	POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE ROGOWNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POLANA" UL. RELAKSOWA 1, 85-638 BYDGOSZCZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	termstudio Mieczysław Pieczykolan, ul. Andersenowa 2a, 85-762 Bydgoszcz, www.termstudio.pl, biuro@termstudio.pl
TYTUŁ PROJEKTU:	BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYPRZYDOMOWĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ ELEKTRYCZNYCH NA TERENIE ROD.OWEGO OGRÓDU DZIAŁKOWEGO "POLANA" ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RELAKSOWEJ W BYDGOSZCZY ORAZ PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ S26-S93
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jeleń, upr. nr KUP/0187/BO/15, specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Jeleń, upr. nr KUP/0187/BO/15, specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
SKALA:	1:100/100
DATA:	30.07.2021
NR RYSUNKU:	S17