PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI SANITARNEJ na odcinku S426-S455

Skala 1:100/100

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji
(np. eNN, rz.osi=79,00) podano w przybliżeniu.

Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych, przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie;
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,4-0,7m.

Ze względu na brak inwentaryzacji sieci wodociągowej zagłębienie osi przewodów wodociągowych przyjęto na głębokość 1,50m p.p.t.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią wodociągową, należy istniejący przewód wodociągowy przebudować zgodnie ze schematem.

S projektowana studnia kanalizacyjna DN1000mm, Ø600mm, Ø425mm

Z projektowana zasłepka PVC Ø160mm

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ



Podziałka 1:100/100

P.p.=70,00m n.p.m.

| | | |